Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	П1							
1	Хомут для канального вентилятора	SKL250		Korf	шт	2		
2	Кронштейн для канального вентилятора	KRK250		Korf	шт	1		
3	Наружная решетка 300x800	АРН 300x800		Арктос	шт	1		
4	Регулируемая решетка из нержавеющей стали 150x150	Р150			шт	4		
5	Воздуховод из нержавеющей стали 150x150	ГОСТ 5582-75			м	3,7		
6	Воздуховод из нержавеющей стали 200x200	ГОСТ 5582-75			м	8		
7	Воздуховод из нержавеющей стали Ø250	ГОСТ 5582-75			м	0,7		
8	Лючок для замера	А1К 151.000			шт	2	0.03	
9	Теплоизоляция из минеральной ваты δ=50мм, облицованная	ISOTEC MAT-AL			$м^2$	1.1		
	алюминиевой фольгой							
10	Металл для крепления				кг	3		
	ПЕ1							
1	Воздушный клапан 200x400 с подогревом лопаток	ВКп-200x400		Лиссант	шт	1		
	и эл.приводом с возвратной пружиной Belimo TF230							
2	Сетка оцинкованная тканая №16 Ø пров. 1.6	ГОСТ 3826-82			$м^2$	0.1		
3	Воздуховод из нержавеющей стали 400x200	ГОСТ 5582-75			м	7,6		
4	Теплоизоляция из минеральной ваты δ=50мм, облицованная	ISOTEC MAT-AL			$м^2$	1.12		
	алюминиевой фольгой							
5	Металл для крепления				кг	2		
6	Дроссель-клапан 400x200			Лиссант	шт	1		
	ПЕ2							
1	Регулируемая решетка из оцинкованной стали 150x150	Р150			шт	1		
2	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 150x150	ГОСТ 14918-80			м	0,5		

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.