

Питание ~220В (см. л. 3)		
Аварийный верхний уровень	Приёмный резервуар	Закрытие затвора и и задвижки с гидроприводом; запуск 2 резервного насоса
Промежуточный верхний уровень		Запуск 1 резервного насоса
Максимальный уровень		Запуск рабочего насоса
Минимальный уровень		Открытие затвора и задвижки с гидроприводом
Максимальный уровень	Подв. коллектор	Включение дробилки
Минимальный уровень		Отключение дробилки
Формирование сигнала на открытие затвора и задвижки с гидроприводом		
Реле времени для пошагового открытия затвора		
Загазованность горючими газами в машзале - 20% НКПР		
Недостаточное содержание кислорода в воздухе в машзале		
Температура воздуха в машзале на уровне 200мм от пола <5 С		
Температура воздуха в машзале на уровне 1м от пола >30 С		
Влажность воздуха в машзале >85 %		
Срабатывание прибора пожарной сигнализации см.раздел 16-56-ОС		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
		Шкаф автоматики		
К1...К14	РП-21-004	Реле промежуточное, 220В, 4 гр. перекл.	14	
КТ1	УТ-24-Щ2.Р	Реле времени микропроцессорное	1	







							16-56-АТХ
							Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".
Изм	Nуч	Лист	N док	Подпись	Дата		
						Канализационная насосная станция	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
ГИП		Гоголев					
Рук.гр.		Яковлева				Схема электрическая принципиальная промежуточных цепей технологического контроля.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"
Разраб.		Долженкова					

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Формат А3