Схема электрическая принципиальная управления вытяжным вентилятором В1.



Схема электрическая принципиальная управления вытяжным вентилятором В1р.



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	ШУВ6-1		400х300х200
B1-QF, B1p-QF	Автоматический выключатель 3п ВА47-63Про	2	Iном = 4А
B1-SF, B1p-SF	Автоматический выключатель 1п ВА47-63Про	2	Iном = 2А
B1-KM,B1p-KM	Магнитный пускатель ПМ12-010100-10А-220АС с ПКЛ-22	2	Iном = 10А
B1-KK,B1p-KK	Тепловое реле РТЛ-1004	2	Iрег. = 0,4...0,63А
B1-SB1,B1p-SB1	Кнопка управления АРВВ-22N "Пуск-Стоп"	2	
B1-HL1,B1p-HL1	Арматура сигнальная СКЛ-14 зеленого цвета	2	
B1-HL2,B1p-HL2	Арматура сигнальная СКЛ-14 красного цвета	2	
B1-HL3,B1p-HL3	Арматура сигнальная СКЛ-14 красного цвета; мигающая	2	
B1-SA,B1p-SA	Переключатель LAY5-BJ33 I-O-II с длинной рукояткой	2	
	по месту		
B1-SB2, B1p-SB2	Пост кнопочный на две кнопки ПКЕ-222-2	2	перед входом в КНС
B1, B1p	Электродвигатель АИР56А4 ~380В КПД=57% cosф=0,66	2	учтено в разделе "ОВ"

В шкафу телемеханики



Эскизный чертеж общего вида шкафа управления вытяжным вентилятором В1 (ШУВ6-1)



Приложение 1.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-56-ЭОМ			
						Строительство КНС для объектов МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".			
						Канализационная насосная станция. Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
ГИП		Гоголев				Вытяжная система В1, В1р. Схема электрическая принципиальная. Эскиз ШУВ6-1.	МУП г. Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева							
Разраб.		Агаян							

Согласовано:

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат А3