


Согласовано:

Взам. инв.№


Подп. и дата

Инв.№ подл.

Схема электрическая принципиальная управления вытяжным вентилятором В2.




Эскизный чертеж общего вида шкафа управления вытяжным вентилятором В2 (ШУВВ-2)



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	в ШУВВ-2		300x250x150
B2-QF	Автоматический выключатель 1п ВА47-63Про	1	I _{ном} = 4А
B2-SF	Автоматический выключатель 1п ВА47-63Про	1	I _{ном} = 2А
B2-KM	Магнитный пускатель ПМ12-010100-10А-220АС с ПКЛ-22	1	I _{ном} = 10А
B2-KK	Тепловое реле РТЛ-1006	1	I _{рег.} = 1,0...1,6А
B2-SB1	Кнопка управления АРВВ-22N "Пуск-Стоп"	1	
B2-HL1	Арматура сигнальная СКЛ-14 зеленого цвета	1	
B2-HL2	Арматура сигнальная СКЛ-14 красного цвета	1	
B2-HL3	Арматура сигнальная СКЛ-14 красного цвета; мигающая	1	
B2-SA	Переключатель ЛАУ5-ВУЗЗ I-O-II с длинной рукояткой	1	
	по месту		
B2-SB2	Пост кнопочный на две кнопки ПKE-222-2	1	перед входом в КНС
B2	Электродвигатель вентилятора ~230В	1	учтено в разделе "ОВ"

В шкафу телемеханики



Приложение 2.

						16-56-ЭОМ		
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Канализационная насосная станция.	Стадия	Лист
						Силовое электрооборудование.	Р	11
ГИП	Гоголев					Вытяжная система В2. Схема электрическая принципиальная. Эскиз ШУВВ-2.		
Рук.гр.	Яковлева							
Разраб.	Агаян				05.16			
							МУП г. Ижевска "Ижводоканал"	