




# Щиты перекрытия Щ-1




1 - 1



Поз. 5



2 - 2



## Спецификация элементов

Марка изделия	Поз.	Наименование	Кол.	Масса 1дет., кг	изделия
Щ-1	1	Лист ромб К-ПУ-4.0x630x500	1	10.6	21.0
	2	Л50x5 ГОСТ8509-93 L=650	2	2.5	
	3	Л50x5 ГОСТ8509-93 L=520	2	2.0	
	4	-6x40-В-2 ГОСТ103-2006 L=420	1	0.8	
	5	φ10AIII(A400) ГОСТ5781-82*L=450	2	0.3	

## Таблица сварных швов

N шва	Тип соединения
1	ГОСТ 5264-80*-Н1-Δ4
2	ГОСТ 5264-80*-Т1-Δ4
3	ГОСТ 5264-80*-С7-Δ4

1. Сталь с ромбическим рифлением по ГОСТ 8568-77\*.
2. Марка стали арматуры AIII (A400) - 25Г2с ГОСТ 380-2005.  
Марка полосовой стали - С235 ГОСТ 27772-88\*  
Марка стали с ромбическим рифлением - СтЗсп ГОСТ 380-2005.  
Марка стали проката - С245 ГОСТ 27772-88\*
3. Сварку производить электродами марки Э-42 ГОСТ 9467-75\*.

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	27	
ГИП		Гоголев					Щит перекрытия Щ-1	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	
Рук.гр.		Яковлева							
Разраб.		Маратканова							

Инв.№	подл.
Взам. инв.№	Дата