



План перекрытия на отм. +2,800





Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 23279-2012	Сетка 4С $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 190x390	1	57.0	
2	лист 14	Каркас плоский Кр-1	16	2.7	
3		Швеллер $\frac{12 L=4000}{C245}$ ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88	1	41.6	
4	ГОСТ 24045-2010	Профлист Н 57-750-0.7	7.9	51.4	м <sup>2</sup>
		Материал			
		Бетон кл. В15	0.8		м <sup>3</sup>



1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3.
2. Схему расположения элементов лестниц, съемные щиты см. часть АС1
3. Схему расположения и привязки технологических отверстий см. часть КЖ.
4. В период бетонирования монолитного перекрытия выполнить временное усиление несъемной опалубки путем установки системы разгрузочных балок и стоек



						16 - 56 - АС				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	13	
ГИП		Гоголев				План перекрытия на отм. +2.800		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева								
Разраб.		Маратканова								

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	