



План отверстий на отм. - 3,900



Разрез 3-3



Установка закладной детали 3Д-1 (см.л. 17)






Схема армирования на отм. - 3,900



1. Ведомость чертежей см. лист 1
2. Спецификацию перекрытия на отм. -3,900 см. лист 20
3. Перед заливкой бетона в опалубку перекрытия РКм 1, для прямоугольных отверстий выполнить обрамление приварив швеллер С16П к арматурным сеткам.
4. Арматурные сетки соединять вязальной проволокой  $\phi 1.6$ мм по ГОСТ 3282-74.
5. Выполнить выпуски арматуры  $\phi 10$ АIII h=100мм с шагом 200мм при армировании плиты перекрытия РКм 1 для связки с бетонным ограждением 700x760мм h=850мм.
6. Спецификацию материалов на установку закладной детали 3Д-1 см.л.18.

						16-56-КЖ			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул.М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
						Канализационная насосная станция	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гоголев					Р	19	
Рук.гр.		Яковлева				План отверстий на отм. -3.900. Схема армирования на отм. -3.900. Разрез 3-3. ЗД-1. Установка закладной детали ЗД-1	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.		Карнов							