

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
					B1							
				1	Гибкая вставка на всасе	B.00.00-03 Серия 5.904-38			шт	2		
				2	Гибкая вставка на нагнетании	H.00.00-03 Серия 5.904-38			шт	2		
				3	Виброизолятор	Д038			шт	8		
				4	Регулируемая решетка из нержавеющей стали 150x150	P150			шт	3		
				5	Клапан перекидной 150x150	КП150x150		Лиссант	шт	1		
				6	Зонт вентиляционных систем 200x200	ЗП-200x200		Лиссант	шт	1		
				7	Воздуховод из нержавеющей стали 200x200	ГОСТ 5582-75			м	23,3		
				8	Шумоглушитель	ГП-Евро-400-200h-1060		Лиссант	шт	1	29	
				9	Лючок для замера	A1K 151.000			шт	4	0.03	
				10	Теплоизоляция из минеральной ваты δ=50мм, облицованная	ISOTEC MAT-AL			м²	2,64		
					алюминиевой фольгой							
				11	Металл для крепления				кг	6		
					B2							
				1	Инерционная решетка 500x250	АГС 500x250		Арктос	шт	1		
				2	Решетка из нержавеющей стали 500x100 с регулирующим блоком	РС-Г/Б 500x100			шт	2		
				3	Воздуховод из нержавеющей стали 500x200	ГОСТ 5582-75			м	3,7		
				4	Воздуховод из нержавеющей стали 500x250	ГОСТ 5582-75			м	0,7		
				5	Лючок для замера	A1K 151.000			шт	1	0.03	
				6	Металл для крепления				кг	1		
					B3							
				1	Настенный кронштейн (для вентилятора)			ЗАО "Совплм"	шт	1		
				2	Телескопическое вытяжное устройство			ЗАО "Совплм"	шт	1		
				3	Воздуховод из нержавеющей стали Ø160	ГОСТ 5582-75			м	12		
				4	Воздуховод из нержавеющей стали 200x100	ГОСТ 5582-75			м	3		
				5	Зонт вентиляционных систем 200x100	ЗП-200x200		Лиссант	шт	1		
				6	Шумоглушитель	ГТК 160-900		Лиссант	шт	1	5.2	
				7	Дросель-клапан Ø160	Ø160-Р-оц-нп		Лиссант	шт	1		
												Лист
				15-115-ОВ.С								3
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			